



425609 681303

Директору МБОУ «Уйвайская НОШ»

Шулеповой Д.Л.

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ДЕБЕССКОГО РАЙОНА

ДЕБЕССКОГО РАЙОНА
ПРОКУРАТУРА

ул. Анtronова, 2а, с. Дебесы, 427060

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

25.09.2024 № 46-2024/661-24-20940006
об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой Дебесского района в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства при использовании защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст.45 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина.

Согласно ст.1, 2 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - Федеральный закон №28-ФЗ) гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом одной из основных задач в области гражданской обороны является предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.

В соответствии со ст.6 Федерального закона №28-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 утверждён Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (далее - Порядок), в соответствии с п.10 которого на организации возложены, в том числе обязанности по созданию в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере ведения которых они находятся, объектов гражданской обороны, а также обеспечению сохранности объектов гражданской обороны.

Установлено, что в здании МБОУ «Уйвайская НОШ» по адресу: УР, д. Уйвай, ул. Школьная, 1, находится ЗС ГО.

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены нарушения требований в области гражданской обороны:

Прокуратура Дебесского района
Удмуртской Республики
к. 46-2024/661-24-20940006

+ - Отсутствует положение об организации и ведении ГО (абзац пятый пункта 4 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 (далее - Положение о гражданской обороне в Российской Федерации); абзац первый пункта 5 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 (далее Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях);

+ ?? - Отсутствует план защитного сооружения ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации (подраздел 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

? - Отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств (подраздел 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

+ - Отсутствует журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (подраздел 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

+ - Отсутствует журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью (подраздел 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

?? - Отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения (подраздел 3.6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

Ненадлежащее состояние защитного сооружения гражданской обороны, нарушает права граждан, в том числе эвакуируемых в здании МДОУ «Уйвайская НОШ», на защиту в случае начала военных действий, введения Президентом Российской Федерации военного положения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Таким образом, неисполнение обязанностей по принятию мер за соблюдением законодательства при использовании защитных сооружений гражданской обороны ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних.

Выявленные в ходе проверки нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицом, ответственным за надлежащее состояние защитного сооружения гражданской обороны, при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.
3. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием представителя прокуратуры Дебесского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.
4. О результатах принятых мер сообщить в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

И.о. прокурора района
советник юстиции

С.В. Богомолов



С.В. Богомолов, тел. 4-11-70