



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 59-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов

427550, с. Дебесы, ул. Строителей, 1, телефон (факс) 8(34151) 4-24-02

e-mail: balgpn@mchs-18.ru

с. Дебесы

«26» апреля 2021 г.

Предписание № 29/15/1/1-17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уйвайская начальная общеобразовательная школа» Иванова Т.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 29/15 от «31» марта 2021 г., выданного и.о. главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышниковым Павлом Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 25 мин. «13» апреля 2021 г. по 15 ч. 25 мин. «13» апреля 2021 г., с 14 ч. 30 мин. «26» апреля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «26» апреля 2021 г. проведена **плановая** проверка объектов защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уйвайская начальная общеобразовательная школа», (юридический адрес: Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Уйвай, ул. Школьная д.1, осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Уйвай, ул. Школьная д.1)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич

совместно с: директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уйвайская начальная общеобразовательная школа» Ивановой Т.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
		Помещения школы		

1/1/1	Отсутствуют знаки пожарной безопасности в местах установки ручных пожарных извещателей	п.36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" далее - ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/2	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией завода-изготовителя в кладовых кабинета труда, в коридорах эвакуационных выходов, на лестничной площадке, у входа в детский сад.	(п/п в) п. 35 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/3	Дверь, ведущая со 2 этажа на лестничную клетку, не оборудована устройством для самостоятельного закрывания двери	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
1/1/4	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции (провод холодильника на кухне столовой)	п/п а) п. 35 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/5	На объекте защиты о проведенном техническом обслуживании огнетушителя не сделана отметка на его корпусе (в его паспорте).	п. 4.5.1 СП 9.13130.2009	01.04.2022	
1/1/6	На объекте защиты допущено использование распределительной коробки с повреждениями (крышка распределительной коробки выполнена из фрагмента пластиковой бутылки)	(п/п б) п. 35 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/7	На объекте защиты помещения складского назначения выделены противопожарными перегородками и перекрытиями несоответствующего типа.	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты	01.04.2022	
1/1/8	На объекте защиты в спортивном зале ручной пожарный извещатель не	п. 5.5 СП 484.13.11500.2020 «Системы	01.04.2022	

	защищен от механических воздействий.	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
Помещения детского сада				
1/1/9	Отсутствуют знаки пожарной безопасности в местах установки ручных пожарных извещателей	п.36 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/10	Огнетушитель №2 установлен более 1,5 метра от пола.	п. 409 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/11	Не проведена ежегодная проверка огнетушителей №1,2,3	п. 4.5.1 СП 9.13130.2009	01.04.2022	
1/1/12	Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности линолеума коридоре не предоставлена	п. 25 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/13	Ковровая дорожка, укладываемая на пути эвакуации поверх покрытий полов в коридоре не закреплена к полу	п. 31 ППР в РФ	01.04.2022	
Помещения интерната				
1/1/14	На объекте защиты помещения интерната и администрации выделены противопожарными перегородками и перекрытиями несоответствующего типа.	п. 5.2.4, п. 4.17 СП 4.13130.2013	01.04.2022	
1/1/15	Дверь в архив администрации не имеет сертификации, не обеспечивает требуемый предел огнестойкости	п. 5.2.6. СП 4.13130.2013	01.04.2022	
1/1/16	Пожарная сигнализация в помещениях интерната неисправна	п. 54 ППР в РФ	01.04.2022	
1/1/17	Отсутствуют знаки пожарной безопасности в местах установки ручных пожарных извещателей	п.36 ППР в РФ	01.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим

Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Маланьин И.В.



Предписание для исполнения получил:

Иванова Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» апреля 2021 г.

ИВ
(подпись)